

Inspektionscertifikat

Rekvireret af / Foretaget hos:

EjerID: 50141-002

Revision 01 – 27.03.2020

Ankers Tivolipark ApS, Frederik Anker
Skovbovej 37
4632 Bjæverskov

Certifikat er udstedt iht. Bek. 880 af 03/07/2014 ”bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner” og på baggrund af Re-certificerings inspektionsrapport med EjerID: 50141-002, d. 27-03-2020.

Konstruktion der er certificeret

Ørsted Rammetelt/partytelt op til 264m (88 moduler af 3m) i 10m bredde er udført med ben og spær i aluminiumsprofil samt knæ, fødder og åserør i galvaniseret stål. Teltudger er udført i brandhæmmende pvc.

Konstruktionen må anvendes

Personbelastninger er fastlagt op til 3,5 person/m² for stående personer (Ingen inventar opstilling).

Vejrforhold:

TELT 10m party	Evakuering er nødvendig ved vindhastigheder over							
	I		II		III		IV	
Terrænkategori	Uden	Med	Uden	Med	Uden	Med	Uden	Med
Barduner								
December, Januar, Februar	11 m/s	14 m/s	13 m/s	15 m/s	15 m/s	18 m/s	16 m/s	19 m/s
Marts, April, Oktober, November	13 m/s	15 m/s	14 m/s	17 m/s	17 m/s	20 m/s	17 m/s	21 m/s
Maj, September	14 m/s	17 m/s	16 m/s	19 m/s	19 m/s	23 m/s	20 m/s	24 m/s
Juni, Juli, August	16 m/s	20 m/s	18 m/s	22 m/s	21 m/s	24 m/s	22 m/s	24 m/s

Overvågning af vindforhold (basis vind) via vejrudsigt. Hvis vejrudsigten forudsiger en overskridelse af den tilladte vindstyrke, skal der foretages evakuering af teltet samt konstruktive tiltag for at sikre, at teltet ikke er til fare for dets omgivelser.

Terrænkategori I

Søer eller områder uden væsentlig vegetation og uden forhindringer.

Terrænkategori II

Område med lav vegetation som fx græs og enkelte forhindringer (træer, bygninger) med en afstand på mindst 20 gange forhindringens højde.

Terrænkategori III

Område med regelmæssig vegetation eller bebyggelse eller med spredte forhindringer med en afstand på højst 20 gange forhindringens højde (som fx landsbyer, forstadsområder, permanent skov).

Terrænkategori IV

Område, hvor mindst 15 % af overfladen er bebygget med bygninger, hvis gennemsnitshøjde er over 15 m.

Teltet må ikke udsættes for snelast, det forudsættes, at teltet opvarmes eller ryddes for sne løbende.

Særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder.

Opstilling uden barduner skal forankringen ved rammefoden kunne klar et lodretløft på 193kg. Opstilling med barduner skal forankringen ved rammefoden kunne klar et lodretløft på 282kg og for bardun skal forankringen ved kunne klar et lodret-/vandretløft på 299kg. Ved brug af flere jordspyd til samme fixpunkt skal indbyrdes afstanden mellem jordspydene være min. 1,5 gange rammedybden (pløklængde [cm] x 1,5 = afstand [cm]).

Der må maksimalt ophænges byrder på 2 stk. á 25 kg pr. teltramme samtidigt.

Ophængningspunkterne skal være enten i kippen eller i de punkter, hvor de kan fastgøres en gavlsøjle.

Certificeringen skal fornyes 26-09-2024.

Konstruktionen skal opstilles og nedtages iht. udlejerens instruks og anvisninger. Der må ikke ændres på konstruktionens opstilling uden tilladelse fra udlejer.

Inspektionscertifikatet skal anbringes et synligt sted på den transportable konstruktion, så brugerne af den transportable konstruktion uden hindring kan gøre sig bekendt med certifikatets indhold.

Inspektionscertifikatet er knyttet til den enkelte konstruktion og må ikke anvendes ved andre konstruktioner.

Såfremt konstruktionen ændrer udformning udover omfanget der er angivet i certifikatet, skal der indhentes en ny certificering.

Den transportable konstruktion må ikke anvendes til overnatning.

Certifikat udført af:

Lars Kvist Kristensen

Titel: Inspektør

Firma: AFRY

